

---

## RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01/2022

---

**Nº do Processo:** 004005-00553

**Licitação:** Concorrência nº 0011/2022

**Área Técnica Responsável:** Gerência de Manutenção

**Objeto:** Contratação de empresa para execução de obra de reforma geral, incluso reforço estrutural de contenção da unidade SESC-MG CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO/ALMOXARIFADO CENTRAL, objetivando a implantação de novo sistema de prevenção e combate a incêndio para obtenção de AVCB, adequações relacionadas à acessibilidade e vigilância sanitária, assim como reformas gerais de revitalização e melhorias em áreas externas e edificações

Belo Horizonte, 27 de junho de 2022

A Comissão Permanente de Licitação, no desempenho de suas atribuições, em virtude dos Pedidos de Esclarecimentos, recebidos via e-mail, comunica aos interessados o seguinte:

**Questionamento 01:** Foi verificado que as informações dos itens do sistema de detecção e alarme de incêndio, constantes na planilha de Orçamento Básico, estão divergentes do sistema descrito no Caderno de Especificações Instalações Elétricas - Anexo I e projeto. A central de alarme solicitada no projeto e caderno de especificações, é tipo wireless, já na planilha de orçamento básico, os itens orçados correspondem a outro tipo de central de alarme. Diante disso, questionamos qual o tipo de central de alarme que deverá ser executado e se os valores orçados na planilha estão de acordo com o serviço a ser prestado, considerando essas divergências.

**Resposta 01:** Considerar a descrição da planilha orçamentária.

**Questionamento 02:** Consta no projeto o Quadro QBCI - Quadro de bomba de combate a incêndio (20CV), porém, o mesmo não está na planilha de Orçamento Básico. Questionamos se o quadro em questão, será fornecido pelo SESC. Caso não seja fornecido, o mesmo deveria estar constando na Planilha de Orçamento Básico.

**Resposta 02:** O custo de material e mão de obra considerado para instalação do Quadro QBCI compõe o item 15.5 - Sistema de Bombeamento, item 15.5.1 Sistema de sucção / pressurização / bombeamento de rede de hidrantes. Fineza ver a composição própria do item, com o questionamento orçado em R\$33.511,36.

**Samuel Coelho dos Santos**  
**Comissão Permanente de Licitação do Sesc em Minas**