
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 02/2024

Nº do Processo: 004001-06998

Licitação: Pregão Eletrônico nº 000126-24

Área Técnica Responsável: Gerência de Infraestrutura

Objeto: Registro de Preços de equipamentos de ar-condicionado, para atendimento as Unidades do Sesc Minas.

Belo Horizonte, 19 de setembro de 2024.

A Comissão Permanente de Licitação, no desempenho de suas atribuições, em virtude dos Pedidos de Esclarecimentos, recebidos via e-mail, comunica aos interessados o seguinte:

Questionamento 01:

No Anexo I - Termo de Referência itens 19 e 20 pede modelo com capacidade de 80.000 BTU/h.

Devida a constante atualização de modelos por parte dos fabricantes, por não haver em mercado variedade de modelo com capacidade real de 80.000 BTU/h como pode ser comprovado em pesquisa aos principais fabricantes como Elgin, Midea Carrier, LG, Philco, Trane entre outros.

Dessa forma para que seja possível a oferta de modelos atuais, visando participação do maior número de licitantes, sendo ainda a busca pelo melhor custo/benefício, entendemos que é viável a admissão de modelo com uma variação de capacidade, ou seja, serão aceitos modelos com capacidade mínima de 70.000 BTU/h (aceitando uma variação de aproximadamente 10% na capacidade em BTU/h).

Resposta 01:

Considerando os trâmites necessários para a abertura e condução do processo licitatório, foram realizadas entre as etapas as devidas pesquisas de aderência, com o propósito de verificar a capacidade do mercado em satisfazer as necessidades da empresa, evidenciadas no processo. Contudo, foi feita uma atualização nas pesquisas e identificamos que há o descritivo informado no Termo de Referência. Desta forma, manteremos as especificações informadas.

Wanessa Peres Rabelo
Comissão Permanente de Licitação do Sesc em Minas