
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01/2022

Nº do Processo: 006001-00246

Licitação: Concorrência 0015/2022

Área Técnica Responsável: Gerência Corporativa de Engenharia

Objeto: contratação de empresa especializada para execução de obra na unidade SESC ITUIUTABA, objetivando o cercamento com gradil em painéis de arame galvanizado e mourões de concreto da área do terreno que compreende a unidade a ser implantada do Sesc Ituiutaba. Além da execução de passeio em concreto armado no entorno do terreno onde há guias já implantadas

Belo Horizonte, 25 de julho de 2022

A Comissão Permanente de Licitação, no desempenho de suas atribuições, em virtude dos Pedidos de Esclarecimentos, recebidos via e-mail, comunica aos interessados o seguinte:

Questionamento 01:

Prezada Comissão Permanente de Licitação, bom dia.

Venho, por meio deste, solicitar o envio da composição descrita como Próprio na planilha orçamentária da Concorrência nº0015/2022 cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de obra na unidade SESC ITUIUTABA, objetivando o cercamento com gradil em painéis de arame galvanizado e mourões de concreto da área do terreno que compreende a unidade a ser implantada do Sesc Ituiutaba. Além da execução de passeio em concreto armado no entorno do terreno onde há guias já implantadas.

Considerando que não houve a apresentação desta planilha de composição dos preços descritos como Próprio no orçamento, para que haja a devida publicidade de todos os documentos que compõem a licitação em tela, solicitamos, gentilmente, o envio das composições dos itens abaixo:

- 1.1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
- 2.1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
- 2.2.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
- 5.5.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EM PAINÉIS DE ARAME GALVANIZADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR VERDE, ALTURA DE 2,03M, COM MALHA (LXH) DE 5X20CM, DIÂMETRO DO ARAME DE 5MM, INCLUINDO POSTES EM CHAPA DE AÇO ZINCADA, GALVANIZADA REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERDE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 120 MICROMETROS, SEÇÃO DO POSTE DE 40MMX60MM, ALTURA DE 3,20M, POSTES A CADA 2,50 METROS. INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E PEÇAS PARA ACABAMENTO.
- 5.5.3 - CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO RETO, A CADA 2,50 M, CHUMBADOS 0,5M, COM 06 FIOS DE ARAME GALVANIZADO LISO, INCLUSO FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- 6.1.1 - CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA
- 6.2.1 - LIMPEZA GERAL

Resposta 01:

Informamos que o acesso ao documento solicitado (planilha de composição de peças) somente poderá ser realizado por meio de vista ao processo que encontra-se disponível no Edifício Sede, localizado na Rua dos Tupinambás, 956, Centro, Belo Horizonte – MG mediante à agendamento prévio.

Qualquer dúvida, permanecemos à disposição.

Questionamento 02:

Prezados,

Analisando o custo do item 5.5.2 (Alambrado), o preço do SESI está desatualizado, pois só o material (Sem frete e mão de obra de assentamento), está ficando em R\$ 524,00 / ml, enquanto o preço estimado do SESI já com material e mão de obra é de R\$ 465,62. Com isto solicitamos revisão nos preços deste alambrado.

Resposta 02:

Informamos que para a composição do item em questão, foram utilizados valores referência de planilhas de bancos oficiais (SUDECAP e SINAPI), não sendo possível realizar alterações nas composições do item.

Questionamento 03:

Prezada CPL boa tarde!

Junto ao prazer em cumprimentá-los, venho por meio deste, solicitar o envio do ANEXO II em arquivo editável (Excel) para que possamos ter conhecimento do memorial de cálculo utilizado na formatação dos preços, por gentileza.

Certo de vossa atenção e breve retorno, desde já agradeço.

Resposta 03:

Informamos que o acesso ao documento solicitado somente poderá ser realizado por meio de vista ao processo que encontra-se disponível no Edifício Sede, localizado na Rua dos Tupinambás, 956, Centro, Belo Horizonte – MG mediante à agendamento prévio.

Qualquer dúvida, permanecemos à disposição.