


ANEXO V


LAYOUT UNIDADE OODNTOSESC

UNIDADES MÓVEIS – SESC EM MINAS


UNIDADE MÓVEL ODONTOSESC



LAYOUT CABINE ODONTOSC
MEDESEC
ESCALA 1:40



LAYOUT E EQUIPAMENTOS
CORTE AA
ESCALA 1:40



LAYOUT E EQUIPAMENTOS
CORTE BB
ESCALA 1:40

ESPECIFICAÇÕES

VER ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO MEMORIAL DESCRITIVO

PAREDE

- 01 REVESTIMENTO EM ACM BRANCO NEVE (MÍNIMO 3MM)
TODO O REVESTIMENTO DEVE SER TROCADO CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.

PISO

- 01 REVESTIMENTO EM PISO VINILICO EM MANTA MONOLÍTICA
REF.: PISO HOSPITALAR TARKETT
TODO O REVESTIMENTO EXISTENTE DEVE SER RETIRADO SEM DANIFICAR A CARROÇERIA OU OUTROS EQUIPAMENTOS.
O PISO A SER INSTALADO DEVE ESTAR CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.

TETO

- 01 REVESTIMENTO EM ACM BRANCO NEVE (MÍNIMO 3MM)
TODO O REVESTIMENTO DEVE SER TROCADO CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.
- 02 REVESTIMENTO EXTERNO DE TETO
TODO O REVESTIMENTO EXISTENTE DEVE SER REVISADO E DEVE-SE VERIFICAR SE HÁ FRESTAS ABERTAS E LOCAIS PROPÍCIOS À INFILTRAÇÃO E FERRUGEM. ESTES LOCAIS DEVEM SER IMPERMEABILIZADOS.

DIVERSOS

- 01 ARMÁRIOS
TROCA DO MDF E DOS PUCHADORES, UTILIZAR MDF LAMINADO BRANCO NEVE TX, REF.: PERTECH PP-40
- 02 ARMÁRIO DOS DENTISTAS E PRATELEIRAS
TROCA DO MDF E DOS PUCHADORES, UTILIZAR MDF LAMINADO BRANCO NEVE TX, REF.: PERTECH PP-40
- 03 BANCADA DE GRANITO (EXISTENTE)
- 04 EXECUÇÃO DE ARMÁRIO EM REVESTIMENTO LAMINADO BRANCO NEVE TX
O REVESTIMENTO, PUCHADOR E DOBRADIÇA A SER INSTALADOS DEVEM SER SEMELHANTES AOS ARMÁRIOS JÁ EXISTENTES NAS CARRETAS ODONTOSC.
- 05 REFORMA DE TODA A ÁREA DO BAGAGEIRO COM ALTERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
ALTERAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
- 06 PLATAFORMA ELEVATORIA PARA ACESSIBILIDADE REMOVÍVEL
UTILIZAR O MODELO DAS PLATAFORMAS ELEVATORIAS JÁ EXISTENTES NAS OUTRAS CARRETAS COMO REFERÊNCIA.
AS DIMENSÕES DA PLATAFORMA DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O LOCAL DE ARMAZENAMENTO NO VEÍCULO.
- 07 PORTA DE 100X210 COM ABERTURA PNEUMÁTICA
PORTA DE ABIRIR COM MACANETA PARA TAMPAS EXTERNAS, USAR COMO REFERÊNCIA A MACANETA EXISTENTE NAS CARRETAS ODONTOSC.
- 08 ESCADA DE ALUMÍNIO REMOVÍVEL PARA ACESSO AO VEÍCULO
ESCADA EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE COM DEGRAUS BALANCEADOS E GUARDA-CORPO CONFORME NBR 9077.
- 09 TROCA DE TODAS AS CORREIAS DAS PORTAS E JANELAS
A TROCA DAS CORREIAS DEVEM SER FEITAS POR UM MODELO IGUAL AO EXISTENTE NO LOCAL E PROPORCIONAR VEDAÇÃO TOTAL.
- 10 TOLDO
TOLDO À INSTALAR CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES
- 11 ESPELHO CRISTAL 4MM
40X60CM
- 12 PURIFICADOR DE ÁGUA
PREVER PONTO DE ÁGUA FRIA E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DO PURIFICADOR
- 01 TOMADA E PONTO DE REDE
PONTO DE REDE E TOMADA MONOFÁSICA (2P+T), INSTALAÇÃO EMBUTIDA, INSTALADOS A 1,10m DO PISO.
- 01 TOMADA
UMA TOMADA MONOFÁSICA (F+N), 2P+T, INSTALADO A 2,30m DO PISO, PARA INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DIGITAL E ILUM. DE EMERGÊNCIA.

NOTA - PARTE ELÉTRICA:

- 01 - TODA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE MÓVEL DEVE SER TROCADA, MANTENDO OS PONTOS ELÉTRICOS EXISTENTES NO MESMO LAYOUT E INCLUINDO OS NOVOS. AS TOMADAS DEVEM SER INSTALADAS NO PADRÃO ATUAL, ILUMINAÇÃO NOVA SEMELHANTE À EXISTENTE NAS OUTRAS UNIDADES ODONTOSC. TODO O QUADRO DEVE SER REVISADO E INSTALADO NOVO.
- 02 - DEVE-SE INSTALAR MAIS 05 (CINCO) PONTOS DE REDE DE DADOS, CONFORME LOCAÇÃO EM PROJETO.

NOTAS GERAIS

1	COTAS EM CENTÍMETROS.	
2	ESTE PROJETO SE TRATA DE PROJETO BÁSICO PORTANTO DEVE-SE CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.	
3	TODOS OS EQUIPAMENTOS E ARMÁRIOS EXISTENTES DEVEM PERMANECER NO LAYOUT QUE SE ENCONTRAM ATUALMENTE.	
4	BANCADAS, DISPENSER, CUBAS, EQUIPAMENTOS E LOUÇAS DEVEM SER MANTIDOS NO MESMO LOCAL ONDE SE ENCONTRAM ATUALMENTE.	
5	VIDE ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS.	
00	10/06/2022	EMIÇÃO INICIAL
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO

		REPRESENTANTES:	
DIRETORIA RESPONSÁVEL :		RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:	
UNIDADES MÓVEIS - ODONTOSC		ANA CLARA CARVALHO ANALISTA DE ENGENHARIA CPF 11.467.461.3681	
PROJETO REFORMA ODONTOSC	ARQUIVO		
ETAPA PROJETO BÁSICO	ODONTOSC REV.dwg		
CONTEUDO PLANTA LAYOUT		FOLHA: 01/01	DATA: 09/06/2022