

## **ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**

### **1. OBJETO**

Contratação de manutenção corretiva e preventiva nos No Breaks e bancos de baterias.

### **2. JUSTIFICATIVA**

O serviço pretendido tem como objetivo assegurar a continuidade do funcionamento dos no breaks utilizados nas unidades fixas e móveis, visando manter o funcionamento de forma segura e ininterrupta do parque de equipamentos elétricos da infraestrutura de TI (Tecnologia da Informação) e Saúde da Mulher quando da falta de energia elétrica, garantindo a disponibilidade dos sistemas do Sesc em Minas.

O mau funcionamento dos no breaks pode ocasionar:

- Indisponibilidade de acesso aos servidores, sistemas corporativos e documentos;
- Interrupções nos serviços de e-mails, internet, sistemas de check-in e check-out nas hospedagens, pagamentos etc. importantes para o funcionamento operacional das unidades;
- Perda e corrompimento de dados;

Cabe ressaltar que se trata de equipamentos de alta complexidade e relevância para o processo, que funcionam 24 horas por dia.

Vale salientar que no quadro de colaboradores não há técnicos habilitados para execução de serviços técnicos dessa natureza e complexidade bem como não possuímos ferramental e equipamentos de medições necessários para a realização das manutenções.

Por se tratar de manutenção de custos baixos por equipamento, favorece ao processo de contratação, estabelecer maior quantitativo possível de equipamentos para o atendimento da empresa ao site, levando-se em consideração os custos de deslocamento da equipe técnica, quantidade de profissionais, ferramental para atendimento na realização das atividades de manutenção, otimizando assim os custos operacionais e proporcionando assim maior vantagem para a Instituição na negociação.

Os quantitativos foram baseados nos no-breaks e banco de baterias de maior relevância e impacto na Instituição.

### 3. LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços serão executados nos endereços estão listados abaixo:

- **Sesc Palladium**

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1046, Centro, Belo Horizonte/MG, TEL: (31) 3270-8100

- **Sesc Sede**

Endereço: Rua Tupinambás, 956 – Centro, Belo Horizonte/MG, TEL: (31) 3270-8100

- **Contagem - Sesc Contagem e Unidades Móveis (carretas) - Saúde da Mulher**


Endereço: Rua Padre José Maria De Man, 805, Novo Riacho, Contagem/MG, TEL: (31) 2108-4500

- **Sede Administrativa – Unidades Móveis**

Endereço: Rua Viana do Castelo, nº 442, São Francisco, Belo Horizonte/MG.

### EQUIPAMENTOS

3.2. Características dos equipamentos:

 <b>GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO</b> <b>GESTÃO DE NOBREAKS</b>								
	LOCAL DE INSTALAÇÃO	MARCA	Nº DE SÉRIE	BANCO DE BATERIAS	POTÊNCIA (VA)	ENTRADA (V)	SAÍDA (V)	PARALELISMO
1	Palladium	MPS	29676	Não possui	5000	220 VA ± 20%	0+115V+220V±3%	Não
2		MPS	29677	Não possui	5000	220 VA ± 20%	0+115V+220V±3%	Não
3		MPS	29678	Não possui	5000	220 VA ± 20%	0+115V+220V±3%	Não
4		Engetron Double Way Mono DWMM20	264326	GEX-DW21S	20000	Bivolt 3Ø	Bivolt 3Ø	Não
5	Sede	Engetron DWTT20A2	286283	GEX-DWTT40S-LCR, 2X228Vcc, 40Ah, 38X40Ah	20000	Bivolt 3Ø	Bivolt 3Ø	Sim
6		Engetron DWTT20A2	289680	GEX-DWTT40S-LCR, 2X228Vcc, 40Ah, 38X40Ah	20000	Bivolt 3Ø	Bivolt 3Ø	Sim
7	Saúde da Mulher 1	Eaton	9PX11Ki	Não possui	11000	200/240	200/240	Hotsynic
8	Saúde da Mulher 1	Eaton	9PX3Ki	Não possui	3000	200/240	200/240	Hotsynic
9	Saúde da Mulher 2	Eaton	9PX11Ki	Não possui	11000	200/240	200/240	Hotsynic
10	Saúde da Mulher 2	Eaton	9PX3Ki	Não possui	3000	200/240	200/240	Hotsynic
11	Contagem	NHS	6476	4 X 24V/58AH	2200	120/220	120/220	Não
12	Und. Móvel	NHS	B2KTP022116	Não possui	3000	200/240	200/240	Hotsynic

## 4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

**4.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA** - A Manutenção Preventiva será **trimestral** conforme cronograma ajustado entre as partes. O atendimento será em horário comercial de segunda à sexta.

**4.1.1.** A Manutenção Preventiva compreende os serviços listados abaixo:

### **4.1.1.1. Inspeção física:**

- Limpeza das partes externas;
- Limpeza geral (inclusive ventiladores);
- Reaperto de todas as conexões;
- Inspeção dos conectores;
- Inspeção dos filtros de ar;
- Verificação de pontos de aquecimento em conexões e cabeamento;
- Checagem das partes mecânicas (fixação, ruídos);
- Verificar conexões dos cabos de baterias;
- Verificar conexões elétricas (bornes e terminais);
- Verificar e constatar funcionamento de retificador;
- Verificar e constatar funcionamento de inversor;
- Verificar e constatar funcionamento do circuito de by-pass;
- Verificar e constatar funcionamento do carregador de bateria;
- Substituição e descarte das baterias usadas, sempre que se fizer necessário;
- Verificar o isolamento entre os pólos positivos e negativos das baterias;
- Limpar a cabeça dos pólos, os conectores e os condutores, aplicando produtos antioxidantes sobre a cabeça dos pólos e sobre o conector;
- Verificar o funcionamento dos ventiladores e/ou exaustores existentes;
- Avaliar funcionamento/acionamento de disjuntores, contatos e relés;
- Verificação do funcionamento das placas de circuito;
- Avaliação dos fusíveis;
- Avaliação do ambiente, avaliando itens temperatura, ventilação, riscos, limpeza, distância de equipamentos, distância de paredes, espaço para ventilação e demais variáveis que a empresa Contratada considere que possam vir a prejudicar o funcionamento do equipamento se não dimensionadas corretamente;
- Verificação do nível de consumo da carga e balanceamento;
- Inspeção visual interna e externa

#### **4.1.1.2. Manutenção das baterias**

- Análise das baterias com analisador de baterias;
- Verificação da tensão dos elementos;
- Verificar vida útil do banco de baterias;
- Verificar temperatura ambiente para o bom funcionamento das baterias;
- Verificar aperto das conexões;
- Verificar a temperatura dos elementos.

#### **4.1.1.3. Testes de Funcionamento**

- Teste de alarme sonoro e display digital ou placas de led;
- Verificação de funcionamento de leitores digitais;
- Verificação das fontes lógicas;
- Verificação do hardware;
- Verificação do software;
- Testes de sincronismo;
- Testes de By-Pass;
- Testes em manual;
- Observação de funcionamento dos ventiladores;
- Checar e registrar tensões/correntes de entrada e saída;
- Simulação de queda de energia.

**4.1.2.** A Contratada deverá emitir parecer em relatório acerca de todos os testes, verificações e avaliações efetuadas e dos resultados obtidos nas manutenções preventivas.

**4.2. MANUTENÇÃO CORRETIVA** - As manutenções corretivas podem ser eventuais e emergenciais.

**4.2.1.** Os serviços de manutenção corretiva eventuais serão detectados à partir da realização das atividades de Manutenção Preventiva e assinalados em relatório conforme descrito no item 4.1.2.

**4.2.2.** As manutenções corretivas emergenciais serão acionadas sempre que implicarem na falta de fornecimento de energia elétrica causando prejuízo ou risco à operação.

**4.2.3.** Os atendimentos aos chamados da Contratante para manutenção corretiva deverão ser atendidos em até 02 (duas) horas contadas a partir da formalização do acionamento pela Contratante via telefone.

O(s) chamado(s) poderá(ão) ser feito(s) por telefone, contudo, deverá ser confirmado por escrito (e-mail) em seguida ao contato telefônico.

**4.2.4.** Para estes chamados emergenciais, a Contratada deverá estar disponível, durante as 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados, através de equipe de plantão para atendimento, respeitando o prazo de atendimento descrito no item anterior.

**4.2.5.** A Contratada deverá indicar à Contratante um número do telefone e endereço eletrônico para chamados de Manutenção Corretiva na reunião de início do contrato.

**4.2.6.** A Contratada deverá informar à Contratante, todas as especificações das peças que apresentarem necessidade de substituição para que a Contratante proceda a aquisição das mesmas.

**4.2.7.** A Contratada deverá apresentar o diagnóstico de defeitos, em até 24 (vinte e quatro) horas, após a ocorrência do mesmo.

**4.2.8.** A substituição de peças deverá ser realizada pela Contratada sem gerar nenhum ônus adicional à Contratante.

**4.2.9.** A Contratada deverá se responsabilizar por quaisquer danos que venham a ser causados nos equipamentos, desde que decorrentes de imperícia ou imprudência devidamente comprovadas de seus prepostos.

**4.2.10.** A Contratada deverá efetuar a remoção e destinação adequada das peças substituídas conforme norma ambiental vigente.

**4.2.11.** A Contratada deverá fornecer e instalar equipamento com características semelhantes, durante o período da manutenção, em até 24 horas após o diagnóstico do defeito. Os valores de transporte, remoção e reinstalação dos equipamentos serão de responsabilidade da Contratada.

### **4.3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO**

**4.3.1.** A Contratada deverá estar apta a iniciar as atividades de manutenção corretiva na data de assinatura do contrato.

**4.3.2.** O cronograma de manutenção preventiva será ajustado pelas partes na reunião de início do contrato.

**4.3.3.** A Contratada deverá arcar com o conserto dos danos causados por ela nos equipamentos do Sesc em Minas.

**4.3.4.** Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento de mão de obra especializada e qualificada, em quantidade e especificidade a boa execução do serviço bem como insumos, ferramentas e material de consumo necessários à realização dos serviços.

**4.3.5.** O pessoal a ser empregado na prestação dos serviços objeto deste contrato, não terá qualquer vínculo empregatício com o Sesc em Minas, sendo de responsabilidade da Contratada todos os tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes das relações de trabalho, bem como o cumprimento das convenções coletivas da categoria e de todos os dispositivos legais pertinentes.

**4.3.6.** A Contratada e seus empregados submeter-se-ão às condições fixadas pelo Sesc em Minas quanto ao comportamento, discricção e urbanidade no serviço, sujeitando-se às regras do sigilo em relação a assuntos de que tome conhecimento em decorrência da execução dos serviços, inclusive depois de cessado o contrato decorrente deste contrato.

**4.3.7.** O Sesc em Minas poderá, a qualquer tempo, recusar os serviços no todo ou em parte, sempre que não atenderem ao estipulado do contrato ou aos padrões técnicos exigidos pelos fabricantes e normas pertinentes.

**4.4.** Este contrato prevê a manutenção preventiva do banco externo de baterias, desde que esteja acoplado ao nobreak em questão.

## **5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**5.1.** Fornecer mão de obra especializada para o desenvolvimento de todo o escopo descrito neste Termo de Referência.

**5.2.** Fornecer transporte, estadia e alimentação para toda equipe técnica, caso necessário.

**5.3.** Observar fielmente o presente Termo de Referência e executar o serviço de acordo com as especificações e exigências descritas no mesmo, devendo arcar com todas as despesas necessárias ao completo cumprimento do objeto de contratação.

**5.4.** Atentar para o prazo de vigência do contrato, sendo de sua responsabilidade cumprir as datas de conclusão dos serviços.

**5.5.** Manter seu pessoal devidamente identificado, e se necessário, substituí-lo imediatamente após solicitação da Gerência de Manutenção, em caso de atos, comportamentos e posturas inadequadas com a política do Sesc em Minas.

**5.6.** Responsabilizar-se, às suas expensas, pela reparação de todos os serviços nos quais se constatem falhas, estejam em desacordo com as especificações previstas neste Termo de Referência, sejam incompletos ou com atraso, e quaisquer outras irregularidades por sua única e exclusiva responsabilidade.

**5.6.1.** Em caso de comprovada negligência ou não atendimento da qualidade necessária, os serviços prestados serão impugnados pela fiscalização do Sesc em Minas e a Contratada deverá assumir todo o ônus da sua reparação, direta ou por firma devidamente qualificada, capacitada e de reconhecida idoneidade, a critérios exclusivos do Sesc em Minas.

- 5.7.** Manter sigilo quanto às informações contidas em documentos, papéis e arquivos digitais, e em qualquer material manipulado ou informação cedida para realização dos serviços.
- 5.8.** Manter todos os equipamentos e instalações em condições normais de funcionamento de modo a garantir sua continuidade operacional com eficiência e economia.
- 5.9.** Permitir que somente técnicos treinados habilitados e com conhecimento prévio das instalações do Sesc em Minas, tenham acesso às instalações, sistemas e demais equipamentos.
- 5.10.** Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços e à administração de seu pessoal, se obrigando a manter em seu quadro pessoal técnico disponível em número suficiente para a execução de todos os serviços.
- 5.11.** Fornecer todos os equipamentos e material de segurança necessário à execução dos serviços, devendo fiscalizar o uso adequado por parte de seus empregados e o correto cumprimento das normas e medidas de segurança. Para tanto, a Contratada deverá instruir a sua mão de obra quanto às normas e procedimentos de prevenção de acidentes de trabalho e utilização de equipamentos de segurança do trabalhador.
- 5.12.** Proteger as instalações na área de trabalho, devendo esta substituir ou reparar, a critério do Sesc em Minas, as instalações/acabamentos que, porventura sejam danificados durante a execução dos serviços pela Contratada.
- 5.13.** Corrigir, total ou parcialmente, às suas expensas, o serviço prestado com vício, defeito ou incorreção.
- 5.14.** Executar os serviços com alto nível de qualidade.
- 5.15.** Durante o manuseio dos equipamentos, atentar para que não ocorram pancadas ou quedas que provoquem qualquer tipo de avaria nos equipamentos.

## **6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 6.1.** Validar os relatórios técnicos e serviços a serem enviados pela Contratada e autorizar o pagamento.
- 6.2.** Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços, exercendo a mais ampla fiscalização.
- 6.3.** Fornecer peças e componentes a serem eventualmente substituídos nos equipamentos quando das manutenções corretivas.

## **7. SUBCONTRATAÇÃO**

- 7.1.** Não será permitida a subcontratação dos serviços previstos neste termo.

## **8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 8.1.** O cronograma será definido na reunião de início do contrato.



**8.2.** A Contratante se resguarda o direito de validar ou sugerir novas datas para atendimento a necessidade da Unidade, podendo sofrer alterações a qualquer momento durante a vigência do contrato, para adequações de possíveis mudanças ou eventos na unidade, sendo previamente acordado entre as partes.

**8.3.** Cronograma de entregas:

RELATÓRIOS	PERIODICIDADE
Relatórios de manutenção preventiva	Trimestral
Relatórios de manutenção corretiva	Quando houver

## **9. VIGÊNCIA DO CONTRATO**

**9.1.** O contrato de prestação do serviço terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Resolução nº1252/12.

**9.2.** Expectativa de início do contrato: 01 de Julho de 2024 com vigência de 12 meses a partir desta data.

## **10. VISITA TÉCNICA**

**10.1.** A visita técnica ao local de execução para averiguações e melhor compreensão dos serviços, especificações técnicas e quantitativos é facultativa. A empresa deverá agendar previamente a visita que será realizada nas unidades do Sesc em Minas.

**10.2.** As visitas deverão ser agendadas pela Gerência de Manutenção pelo telefone (31)3279-1439 ou pelo e-mail: [patriciosilva@sescmg.com.br](mailto:patriciosilva@sescmg.com.br) / [tomazreis@sescmg.com.br](mailto:tomazreis@sescmg.com.br)

**10.3.** A Contratada não poderá alegar sob qualquer pretexto de que desconhecia as condições físicas bem como o regime de trabalho do local em que os serviços contratados serão executados;

## **11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**11.1.** O pagamento dos serviços será realizado até 30 dias após o recebimento da Nota Fiscal;

**11.2.** A nota fiscal deverá ser emitida até o dia 20 do mês subsequente da prestação do serviço;

**11.3.** Não serão aceitas notas fiscais emitidas após o dia 20 do mês subsequente da prestação de serviço. Caso não seja entregue até o dia 20, só poderá ser emitida após o dia 1º do mês subsequente.

**11.4.** O pagamento a fornecedores será realizado nos dias 05, 15 e 25 de cada mês, conforme critérios indicados a seguir:

**11.5.** As Notas Fiscais emitidas entre os dias 06 e 15 do mês corrente, serão pagas no dia 05 do mês subsequente.

**11.6.** As Notas Fiscais emitidas entre os dias 16 e 25 do mês corrente, serão pagas no dia 15 do mês subsequente.

**11.7.** As Notas Fiscais emitidas entre os dias 26 e 05 do mês corrente, serão pagas no dia 25 mês subsequente.



**11.8.** Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.

**11.9.** Os pagamentos somente serão efetuados após o aceite dos serviços prestados.

## **12. DOCUMENTAÇÃO SESMT**

**12.1.** Na reunião de início serão acordados as datas para envio da documentação de Segurança do Trabalho definidas no Manual de Segurança e Saúde no Trabalho para Empresas Contratadas anexo a este termo e os comprovantes de treinamento.

## **13. REAJUSTE**

**13.1.** O contrato poderá ser reajustado mediante negociação entre as partes e a formalização do pedido, tendo como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA, ou outro indexador que venha a substituí-lo, ocorrida nos últimos 12 (doze) meses contados da data da apresentação da proposta ou do último reajuste.

**13.2.** Além do previsto no item anterior, os valores poderão ser alterados para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuição para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, nas hipóteses legais, em que sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

## **14. PENALIDADES**

**14.1.** As condições de aplicação das penalidades serão previstas na minuta contratual, devendo garantir a possibilidade de multa moratória, compensatória e suspensão do direito de licitar.

## **15. PROPOSTA DE PREÇOS**

**15.1.** As proponentes deverão apresentar os valores mensais e anuais para a execução dos serviços previstos neste Termo de Referência.

**15.2.** Deverão estar inclusos nos preços todos os impostos, obrigações trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução do contrato.

## **16. CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

- 16.1.** O critério de julgamento será o menor preço global.
- 16.2.** O lote único proporcionará uma maior atratividade ao mercado, pois a quantidade dos serviços prestados será em maior volume do que em lotes separados.
- 16.3.** Além disso, a gestão de um contrato único, propiciará um ganho significativo para o Sesc em Minas, desonerando assim o trabalho das equipes, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos, gestão e controle, garantindo a economia de escala, celeridade processual e principalmente a escolha da proposta mais vantajosa.

## **17. FISCALIZAÇÃO**

- 17.1.** Sem prejuízo ou dispensa das obrigações do contratado, o Sesc em Minas exercerá ampla supervisão, controle e fiscalização sobre a execução do contrato, através de equipe própria de prepostos seus, devidamente credenciados, ou empresa contratada.
- 17.2.** A execução do objeto, será acompanhada pelo fiscal designado pelo Sesc em Minas Gerais.

## **18. GESTOR DO CONTRATO**

- 18.1.** Gerente de Manutenção

## ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

	LOCAL DE INSTALAÇÃO	MARCA	Nº DE SÉRIE	BANCO DE BATERIAS	POTÊNCIA (VA)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
1	Palladium	MPS	29676	Não possui	5000	R\$	R\$
2		MPS	29677	Não possui	5000	R\$	R\$
3		MPS	29678	Não possui	5000	R\$	R\$
4	Sede	Engetron Double Way Mono DWMM20	264326	GEX-DW21S	20000	R\$	R\$
5		Engetron DWTT20A2	286283	GEX-DWTT40S-LCR, 2X228Vcc, 40Ah, 38X40Ah	20000	R\$	R\$
6		Engetron DWTT20A2	289680	GEX-DWTT40S-LCR, 2X228Vcc, 40Ah, 38X40Ah	20000	R\$	R\$
7	Saúde da Mulher 1	Eaton	9PX11Ki	Não possui	11000	R\$	R\$
8	Saúde da Mulher 1	Eaton	9PX3Ki	Não possui	3000	R\$	R\$
9	Saúde da Mulher 2	Eaton	9PX11Ki	Não possui	11000	R\$	R\$
10	Saúde da Mulher 2	Eaton	9PX3Ki	Não possui	3000	R\$	R\$
11	Contagem	NHS	6476	4 X 24V/58AH	2200	R\$	R\$
12	Und. Móvel	NHS	B2KTP022116	Não possui	3000	R\$	R\$
VALOR TOTAL						R\$	R\$

### OBSERVAÇÕES:

Declaramos que estamos de acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA DO SESC EM MINAS e com os seguintes itens:

- 1) No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, insumos, peças, componentes, acessórios, taxas e quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto do presente processo.
- 2) Esta proposta tem validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias corridos.
- 3) O abaixo assinado declara estar ciente de que não lhe caberá direito de exigir nenhuma multa ou indenização financeira, caso o Sesc em Minas decida não o contratar.

.....de.....de 20\_\_\_\_.

(Assinatura do representante legal da empresa)

(Nome do representante legal da empresa)

**OBSERVAÇÃO:** Este documento deverá ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da empresa e estar devidamente assinado por seu representante legal. Quando não for em papel timbrado, deverá constar o carimbo com CNPJ dessa empresa.

O documento deverá conter o contato do preposto que será o responsável por realizar os trâmites de assinatura contratual.

### ANEXO III – VALOR ESTIMADO

Item	Local de Instalação	Marca	Nº de Série	Valor Mensal	Valor Anual
1	Palladium	MPS	29676	R\$ 38,30	R\$ 459,60
2		MPS	29677	R\$ 38,30	R\$ 459,60
3		MPS	29678	R\$ 38,30	R\$ 459,60
4		Engetron Double Way Mono DWMM20	264326	R\$ 220,75	R\$ 2.649,00
5	Sede	Engetron DWTT20A2	286283	R\$ 228,25	R\$ 2.739,00
6		Engetron DWTT20A2	289680	R\$ 228,25	R\$ 2.739,00
7	Saúde da Mulher 1	Eaton	9PX11Ki	R\$ 208,25	R\$ 2.499,00
8	Saúde da Mulher 1	Eaton	9PX3Ki	R\$ 215,00	R\$ 2.580,00
9	Saúde da Mulher 2	Eaton	9PX11Ki	R\$ 208,25	R\$ 2.499,00
10	Saúde da Mulher 2	Eaton	9PX3Ki	R\$ 215,00	R\$ 2.580,00
11	Contagem	NHS	6476	R\$ 66,58	R\$ 798,96
12	Und. Móvel	NHS	B2KTPO22116	R\$ 215,00	R\$ 2.580,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 23.042,76</b>