



DIMENSIONAMENTO DA SAÍDA

DEPÓSITO - OCUPAÇÃO D
2º PAVIMENTO - ACESSO RESTRITO
ESCALA

- a) Lotação do pavimento = 84,91/7 = 13 Pessoas
b) Largura da saída = 13 pessoas = 0,21 unidade de passagem;
c) Cada unidade de passagem = 60
d) Logo: Largura da saída = 01 x 55 = 55 cm;
e) Largura adotada = 82 cm.

PLANTA 2º PAVIMENTO
ESCALA 1:100
ÁREA 84,91m²

DIMENSIONAMENTO DA SAÍDA

DEPÓSITO - OCUPAÇÃO J
1º PAVIMENTO - GALPÃO 01
RAMPAS

- a) Lotação do pavimento = 1474,02/30 = 50 Pessoas
b) Largura da saída = 50 pessoas = 0,83 unidade de passagem;
c) Cada unidade de passagem = 55 cm;
d) Logo: Largura da saída = 01 x 55 = 55 cm;
e) Largura adotada = 835 cm.

DIMENSIONAMENTO DA SAÍDA

DEPÓSITO - OCUPAÇÃO J
1º PAVIMENTO - GALPÃO 02
RAMPAS

- a) Lotação do pavimento = 1699,08/30 = 57 Pessoas
b) Largura da saída = 57 pessoas = 0,95 unidade de passagem;
c) Cada unidade de passagem = 55 cm;
d) Logo: Largura da saída = 01 x 55 = 55 cm;
e) Largura adotada = 110 + 165 = 275 cm.

DIMENSIONAMENTO DA SAÍDA

DEPÓSITO - OCUPAÇÃO J
1º PAVIMENTO - GALPÃO 01
PORTA

- a) Lotação do pavimento = 1474,02/30 = 50 Pessoas
b) Largura da saída = 50 pessoas = 0,83 unidade de passagem;
c) Cada unidade de passagem = 55 cm;
d) Logo: Largura da saída = 02 x 55 = 110 cm;
e) Largura adotada = 80 + 80 = 160 cm.

CONFORME LAUDO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA
DO PROTOCOLO ANTERIOR
FORAM COLOCADAS PLACAS M2 CONFORME ITEM
6.18.3 LETRA B DA IT-40

DIMENSIONAMENTO DA SAÍDA

ESCRITÓRIO - OCUPAÇÃO J
2º PAVIMENTO PRATELEIRAS
ESCALA

- a) Lotação do pavimento = 350/30 = 12 Pessoas
b) Largura da saída = 12 pessoas = 0,2 unidade de passagem;
c) Cada unidade de passagem = 55 cm;
d) Logo: Largura da saída = 01 x 55 = 55 cm;
e) Largura adotada = 120 cm.

PLANTA BAIXA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - TÉRREO

ESCALA 1:100
ÁREA 3325,82m²
ÁREA TOTAL 3770,73m²

NOTA: FORAM PROJETADAS CHAVES DE SEGURANÇA PARA QUE EM CASO DE EMERGÊNCIA OS PORTÕES TENHAM O ACESSO LIBERADO, CONFORME APRESENTADO EM PLANTA.

FORMATO A0 NORMAL - INTERNO: 1154 x 821 mm.
EXTERNO: 1189 x 841 mm.

PLACAS INDICATIVAS				
SINALIZAÇÃO	FORMAS E CORES	LOCALIZAÇÃO	REPRS. PLANTA	QUANT.
CODIGO A5	SÍMBOLO: TRIÂNGULO FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: RAIO EM COR PRETA FAIXA TRIANGULAR: PRETA	PRÓXIMO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE OFERCEM RISCO DE CHOQUE	A5	07
CODIGO CH	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERDE MENSAJEN: "TOME SE SEGURANÇA, EM CASO DE EMERGÊNCIA O PORTÃO DE ACESSO RÁPIDO E SEGURO PARA A BARRAGEM DE INCÊNDIO"	ACIMA DA CHAVE DE SEGURANÇA	CH	02
CODIGO E1	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	ONDE ESTIVEREM INSTALADOS ALARMES DE INCÊNDIO	E1	08
CODIGO E2	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	ACIMA DOS ACIONADORES MANUAIS DE ALARMES MANUAIS	E2	10
CODIGO E3	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	ACIMA DOS ACIONADORES DA BOMBA DE INCÊNDIO	E3	02
CODIGO E5	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	ACIMA DOS EXTINTORES	E5	30
CODIGO E8	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	INDICAÇÃO DO ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO SEM HORIZONTAL	E8	07
CODIGO E12	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: BORDA AMARELA DE 0,15m DE LARGURA	NÃO PISO LOGO ABAIXO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	E12	36
CODIGO M1	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERDE MENSAJEN: "MANTER PORTA ABERTA" EM COR BRANCA	NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DA EDIFICAÇÃO	M1	02
CODIGO M2	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERDE MENSAJEN: "LOTAÇÃO MÁXIMA: X PESSOAS SENTADOS" Y PESSOAS EM FÉ EM COR BRANCA	NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DOS RECENTOS DE REUNIÃO DE PÚBLICO, ONDE INDICADO EM PROJETO	M2	03
CODIGO M7	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERDE MENSAJEN: "MANTER PORTA ABERTA" EM COR BRANCA	NAS PORTAS ONDE INDICADO EM PROJETO	M7	05
CODIGO M8	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERDE MENSAJEN: "ACESSO RESTRITO" EM COR BRANCA	ONDE INDICADO EM PROJETO	M8	01
CODIGO P3	SÍMBOLO: CÍRCULO FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: BALDE DE ÁGUA SOBRE O FOGO FAIXA CÍRCULO E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	TODA SITUAÇÃO ONDE O USO DE ÁGUA FOR MANTER O FOGO EXTINGUIR O FOGO	P3	07
CODIGO S1	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO EM COLUNA/PIER EM PONTOS DA ROTA DE FUGA DIREITA - 10 ESQUERDA - 08	S1 DIE	18
CODIGO S2	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO E/OU PAREDES EM PONTOS DA ROTA DE FUGA DIREITA - 15 ESQUERDA - 11	S2 DIE	26
CODIGO S3	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO E/OU PAREDES EM PONTOS DA ROTA DE FUGA DIREITA - 10 ESQUERDA - 11	S3	24
CODIGO S6	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO E/OU PAREDES EM PONTOS DA ROTA DE FUGA DIREITA - 10 ESQUERDA - 11	S6	04
CODIGO S7	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO E/OU PAREDES EM PONTOS DA ROTA DE FUGA DIREITA - 10 ESQUERDA - 11	S7	10
CODIGO S8	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO E/OU PAREDES EM PONTOS DA ROTA DE FUGA DIREITA - 10 ESQUERDA - 11	S8	01
CODIGO S9	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO E/OU PAREDES EM PONTOS DA ROTA DE FUGA DIREITA - 10 ESQUERDA - 11	S9	02
CODIGO S10	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO E/OU PAREDES EM PONTOS DA ROTA DE FUGA DIREITA - 10 ESQUERDA - 11	S10	01
CODIGO S12	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERDE MENSAJEN: "SAÍDA" EM COR BRANCA	ACIMA DAS PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	S12	03
CODIGO S18	SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERDE MENSAJEN: "APORTE E EMPURRE" EM COR BRANCA	ACIMA DAS PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	S18	01
LEGENDA PSCP				
SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE		
---	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA	-		
---	DIREÇÃO FINAL DO FLUXO DA ROTA DE FUGA	-		
---	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	-		
---	CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA	06		
---	CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL	01		
---	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SIMPLES	54		
---	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - DUPLO	10		
---	ACIONADOR MANUAL DO SDAI	10		
---	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	08		
---	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	01		
---	BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	01		
---	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL	67		
---	DETECTOR TERMOCALOMÉTRICO	08		
LEGENDA PSCP				
SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE		
---	HIDRANTE SIMPLES - PLANTA BAIXA	07		
---	TUBULAÇÃO DE HIDRANTE	-		
---	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA	02		
---	REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO	01		
---	RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO	01		
---	LOCAL DA BOMBA DE INCÊNDIO	01		
---	VÁLVULA DE RETENÇÃO	-		
---	REGISTRO DE GAVETA	01		
---	BARRA ANTIPÂNICO	01		
REPRESENTANTES:				
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:				
JULIA DE ALMEIDA FONSECA				
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO VENDA NOVA				
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				
ETAPA: PROJETO BÁSICO				
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - TÉRREO				
PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO				
PROJETO	21.02893-VCD-PB-PC-0000-DE-0001	ARQUIVO	FOLHA	
DATA	02/04	DATA	16/11/2021	