

FORMATO A0 NORMAL - INTERNO: 1154 x 821
mm. ESTERNO: 1189 x 841 mm.

PLANTA 2º PAVIMENTO
ESCALA _____ 1 : 100
ÁREA _____ 84,91m²

DIMENSIONAMENTO DA SAÍDA

ESCRITÓRIO - OCUPAÇÃO D
2º PAVIMENTO - ACESSO RESTRITO
ESCADA

- a) Lotação do pavimento = $84,91/7 = 13$ Pessoas
- b) Largura da saída = $\frac{13 \text{ pessoas}}{60} = 0,21$ unidade de passagem;
- c) Cada unidade de passagem = 55 cm;
- d) Logo: Largura da saída = $01 \times 55 = 55$ cm;
- e) Largura adotada = 82 cm.

DIMENSIONAMENTO DA SAÍDA

DEPÓSITO - OCUPAÇÃO J

RAMPA

- a) Lotação do pavimento = 1474,02/30 = 50 Pessoas
- b) $Largura da saída = \frac{50 \text{ pessoas}}{60} = 0,83 \text{ unidade de passagem}$
- c) Cada unidade de passagem = 55 cm;
- d) Logo: Largura da saída = 01 x 55 = 55 cm;
- e) Largura adotada = 635 cm.

DIMENSIONAMENTO DA SAÍDA

DEPÓSITO - OCUPAÇÃO J

RAMPA

a) Lotação do pavimento = $1699,08/30 = 57$ Pessoas

- b) Largura da saída = $\frac{57 \text{ pessoas}}{60} = 0,95$ unidade de passagem
- c) Cada unidade de passagem = 55 cm;
- d) Logo: Largura da saída = $01 \times 55 = 55$ cm;
- e) Largura adotada = $110 + 165 = 275$ cm.
- DIMENSIONAMENTO DA SAÍDA**

DIMENSIONAMENTO DA SAÍDA

DEPÓSITO - OCUPAÇÃO J

1º PAVIMENTO - GALPAO 01
PORTA

a) Lotação do pavimento = $1474,02/30 = 50$ Pessoas

- b) Largura da saída = $\frac{50 \text{ pessoas}}{100} = 0,83$ unidade de passagem

1º PAVIMENTO - GALPAO 02
PORTA















a) Lotação do pavimento = $1699,08/30 = 57$ Pessoas


- b) Largura da saída = $\frac{57 \text{ pessoas}}{100} = 0,57$ unidade de passagem

h) L'erreur de saut = $0,83 \pm 0,57 = 1,40$ unidade de massa

- c) Cada unidade de passagem = 55 cm;
d) Logo: Largura da saída = $02 \times 55 = 110$ cm
e) Largura adotada = $80 + 80 = 160$ cm.

CONFORME LAUDO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA
DO PROTOCOLO ANTERIOR
FORAM COLOCADAS PLACAS M2 CONFORME ITEM
6.18.3 LETRA B DA IT-40

PLACAS INDICATIVAS					
SINALIZAÇÃO	FORMAS E CORES	LOCALIZAÇÃO	REPRES. PLANTAS	QUANT.	
CORRIGIR CH		SÍMBOLO: TRIÂNGULO FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: TRILHO EM COR PRETA FAIXA TRIÂNGULO: PRETA	PRÓXIMO ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE OFERECER RISCO DE CHOQUE.	A5 (2x4 mm)	07
CORRIGIR CH		SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: CHAVE DE SEGURANÇA, DA CADA DE EMERGÊNCIA, COM IDENTIFICAÇÃO DE ACESSO MANO E REGISTRO PARA A BARRAGEM DE INCÊNDIO	ACIMA DA CHAVE DE SEGURANÇA	OH (30x130 mm)	02
CORRIGIR CH		SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	ONDE ESTIVEREM INSTALADOS ALARMES DE INCÊNDIO	E1 (30x30 mm)	08
CORRIGIR CH		SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	ACIMA DOS ACIONADORES MANUAIS DE ALARMES MANUAIS	E2 (25x30 mm)	10
CORRIGIR CH		SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	ACIMA DOS ACIONADORES DA BOMBA DE INCÊNDIO	E3 (20x30 mm)	02
CORRIGIR E1		SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	ACIMA DOS EXTINTORES	E5 (30x30 mm)	30
CORRIGIR E1		SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	INDICAÇÃO DO ABRIGO DA MANEIRA DE INCÊNDIO SEM HORÁRIOS	E8 (30x30 mm)	07
CORRIGIR E1		SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: BORDA AMARELA DE 5 (CINCO) DE LARGURA	NO PISO LÓGO ABAIXO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	E12 (100x100 mm)	36
CORRIGIR E1		SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: BORDA AMARELA DE 5 (CINCO) DE LARGURA	NAS ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO	M1 (40x30 mm)	02
CORRIGIR E1		SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: BORDA AMARELA DE 5 (CINCO) DE LARGURA	NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DOS RECIPIENTES DE REJUNTO DE PÓRCELÃO, ONDE INDICAÇÃO EM PROJETO	M2 (30x30 mm)	03
CORRIGIR E1		SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: BORDA AMARELA DE 5 (CINCO) DE LARGURA	NAS PORTAS ONDE INDICADO EM PROJETO	M7 (30x30 mm)	05
CORRIGIR E1		SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: "ACESSO RESTRITO"	ONDE INDICADO EM PROJETO	M8 (30x130 mm)	01
CORRIGIR E1		SÍMBOLO: CÍRCULO FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: BALDE DE ÁGUA SOBRE O PISO FAIXA CÍRCULO E BARRA DIAMETRAL: VERMELHA	TODA SINALIZAÇÃO ONDE O USO DE ÁGUA FOR HIBRIDO PARA EXTINGUIR O FOGO	P3 (100x100 mm)	07
CORRIGIR E1		SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO CÉLULO EM PONTOS DA ROTAS DE FUGA DIREITA - 10 ESQUERDA - 05	S1 DIE (100x30 mm)	18
CORRIGIR E1		SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO OU PAREDES EM PONTOS DA ROTAS DE FUGA DIREITA - 10 ESQUERDA - 05	S2 DIE (25x125 mm)	26
CORRIGIR E1		SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO OU PAREDES EM PONTOS DA ROTAS DE FUGA	S3 (25x125 mm)	24
CORRIGIR E1		SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO OU PAREDES EM PONTOS DA ROTAS DE FUGA	S8 (25x125 mm)	04
CORRIGIR E1		SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO OU PAREDES EM PONTOS DA ROTAS DE FUGA	S7 (25x125 mm)	10
CORRIGIR E1		SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO OU PAREDES EM PONTOS DA ROTAS DE FUGA	S8 (25x125 mm)	01
CORRIGIR E1		SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO OU PAREDES EM PONTOS DA ROTAS DE FUGA	S9 (25x125 mm)	02
CORRIGIR E1		SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	FIXO NO TETO OU PAREDES EM PONTOS DA ROTAS DE FUGA	S10 (25x125 mm)	01
CORRIGIR E1		SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	ACIMA DAS PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	S12 (210x100mm)	03
CORRIGIR E1		SÍMBOLO: RETÂNGULO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA	ACIMA DAS PORTAS DE EMERGÊNCIA	S18 (250x100mm)	01

LEGENDA PSCP		
SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA	-
	DIREÇÃO FINAL DO FLUXO DA ROTA DE FUGA	-
	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	-
	CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA	06
	CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL	01
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SIMPLES	54
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - DUPLO	10
	ACIONADOR MANUAL DO SDAI	10
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	08
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	01
	BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	01
	PONTUAÇÃO DE FUMAÇA PONTUAL	67
	DETECTOR TERMOVOLOCIMETRICO	08

LEGENDA PSCIP		
SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
	HIDRANTE SIMPLES - PLANTA BAIXA	07
— — — — —	TUBULAÇÃO DE HIDRANTE	-
	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA	02
	REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO	01
	RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO	01
	LOCAL DA BOMBA DE INCÊNDIO	01
	VÁLVULA DE RETENÇÃO	-
	REGISTRO DE GAVETA	-
	BARRA ANTIPÂNICO	01

REPRESENTANTES

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO VENDA NOVA

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ETAPA PROJETO BÁSICO

CONTEÚDO

FOLHA:	DATA:
--------	-------

02/04	16/11/2021
-------	------------

[illegible]