



ANEXO - CHECK LIST - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CASAS DE
MAQUINAS DAS PISCINAS REV.04

LOGO

DADOS DA CONTRATADA

UNIDADE: CASA DE MÁQUINAS: DATA/HORA INÍCIO: __/__/__ __:__ DATA/HORA FIM: __/__/__ __:__

ITENS DE VERIFICAÇÃO		STATUS					OBSERVAÇÕES
1	ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL DA ÁREA	C		NC		NA	
2	TENSÃO DAS BOMBAS (220 V - FF)	C		NC		NA	(Anotar valores medidos em cada bomba)
3	CORRENTE DAS BOMBAS (CONFORME IN DE CADA BOMBA)	C		NC		NA	(Anotar valores medidos em cada bomba)
4	LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE "INUNDAÇÃO" DA CASA DE MÁQUINAS	C		NC		NA	
5	TESTE DE FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE ESGOTAMENTO DA ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE "INUNDAÇÃO"	C		NC		NA	
6	MECÂNICA DA BOMBA (RUIDO EXCESSIVO, SUPER AQUECIMENTO, ETC.)	C		NC		NA	
7	TUBULAÇÕES, REGISTROS E CONEXÕES (VAZAMENTOS, MAU FUNCIONAMENTO, ETC.)	C		NC		NA	
8	SISTEMA DE FILTRAÇÃO (FILTRO, PRÉ-FILTRO, MANÔMETRO, ETC.)	C		NC		NA	
9	REAPERTO DAS CONEXÕES DOS COMPONENTES DO PAINEL ELÉTRICO	C		NC		NA	
10	ESTADO GERAL DOS CABOS E COMPONENTES DO PAINEL ELÉTRICO	C		NC		NA	
11	FUNCIONAMENTO DA BOMBA DOSADORA	C		NC		NA	
12	TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO (VAZAMENTO, SEM TAMPA, RESSECADO, ETC.)	C		NC		NA	
13	CIRCULAÇÃO DE ÁGUA	C		NC		NA	

LEGENDA: C - CONFORME / NC - NÃO CONFORME / NA - NÃO APLICÁVEL

CONSIDERAÇÕES GERAIS

EXECUTANTE:

REGISTRO:

ASS. PREPOSTO DA CONTRATADA: